

宝塚市立文化芸術センター 5/8以降のコロナ対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になったことに伴い
センターでの対応を以下の通りに変更します。

変更前	変更後
ホワイエ非常口 換気の為、開口	館内空調による換気に変更 非常口開口終了
ライブラリー非常口 換気の為、開口	室内空調による換気に変更 非常口開口終了
風除室外側 換気の為、開口	室内空調による換気に変更 風除室外側 自動扉で運用
送風機、空気循環の為、作動	室内空調による空気循環に変更 送風機 撤去
飛沫防止パネル 感染予防の為、設置	飛沫防止パネル撤去 但し、希望者には貸出を実施 受付パネルは継続
アルコール消毒液 各所設置	継続
検温器 入口設置	撤去 但し、希望者には貸出を実施
施設利用人数制限	人数制限終了 通常の定員にて運用